分析結果報告書

No. W1801834-001

平成30年6月27日

株式会社長岡食肉センター 殿

受　付　日 平成30年6月21日
採 取 場 所 排水槽出口
試　料　名 処理水
試 料 区 分 水質分析
採 取 日 時 平成30年6月20日 13時00分
試料受入区分 当社へ郵送

計量証明事業所　埼玉県知事登録
濃度第511号　音圧レベル第音45号　振動加速度レベル第振34号
作業環境測定機関　埼玉労働基準局長登録　第11-17
建築物　飲料水水質検査業　空気環境測定業　登録 さいたま市
土壌汚染対策法　指定調査機関　第2003-3-1010号

株式会社 高見沢分析化学研究所
埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目4番28号
ＴＥＬ　（０４８）８６１－０２８８
環境計量士　下 中　洋 一 ㊞

分析した結果下記の通りであったことを報告します。

分　析　項　目	単　位	測　定　値	報告下限値	分　析　方　法
水素イオン濃度(pH)	—	6.9(25℃)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法
化学的酸素要求量(COD)	mg／ℓ	16	1.0	JIS K 0102 17
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／ℓ	13	1.0	JIS K 0102 21 及び 32.3 隔膜電極法
浮遊物質量(SS)	mg／ℓ	11	10	昭和46年環境庁告示第59号付表9
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg／ℓ	<2.5	2.5	昭和49年環境庁告示第64号付表4
以下余白				

備　考	