分析結果報告書

No. W1801833-001

平成30年6月27日

株式会社長岡食肉センター　殿

受　付　日　平成30年6月21日
採取場所　排水槽出口
試　料　名　原水
試料区分　水質分析
採取日時　平成30年6月20日　13時00分
試料受入区分　当社へ郵送

計量証明事業所　埼玉県知事登録
濃度第511号　音圧レベル第音45号　振動加速度レベル第振34号
作業環境測定機関　埼玉労働基準局長登録　第11-17
建築物　飲料水水質検査業・空気環境測定業　登録 さいたま市
土壌汚染対策法　指定調査機関　第2003-3-1010号

株式会社 高見沢分析化学研究所
埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目4番28号
TEL　(048)861-0288
環境計量士　下中　洋一　㊞

分析した結果下記の通りであったことを報告します。

分析項目	単位	測定値	報告下限値	分析方法
水素イオン濃度(pH)	—	5.6(25℃)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法
化学的酸素要求量(COD)	mg／ℓ	150	1.0	JIS K 0102 17
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／ℓ	11000	1.0	JIS K 0102 21 及び 32.3 隔膜電極法
浮遊物質量(SS)	mg／ℓ	14000	10	昭和46年環境庁告示第59号付表9
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg／ℓ	22000	2.5	昭和49年環境庁告示第64号付表4
以下余白				

備考	